



Toegankelijkheid voor mindervaliden

ZIJN OPENBARE SPORTACCOMMODATIES IN DE GEMEENTE MEPEL
TOEGANKELIJK VOOR MINDERVALIDEN

Thijs Kalthof | Sportkunde, Calo Windesheim | Meppel Actief & Gezond

Voorwoord

Mijn naam is Thijs Kalthof , ik ben 19 jaar oud en woon in Meppel. Ik studeer Sportkunde aan Hogeschool Windesheim en zit nu in het 2^{de} jaar. Voor mijn explorerende stage loop ik stage bij organisatie Meppel Actief & Gezond. Dit is een organisatie die veel activiteiten organiseert, begeleid en uitvoert in de Gemeente Meppel. Verder geeft Meppel Actief & Gezond indien gewenst een impuls aan het lokale bewegingsonderwijs en zorgt voor een passend sport-beweegaanbod in de wijk. De organisatie is vooral actief op het gebied van basisscholen, naschoolse opvang, sportverenigingen, senioren en kwetsbare doelgroepen.

Meppel actief & Gezond is een organisatie die de mogelijkheid biedt om kennis en nieuwe ervaringen op te doen doormiddel van het bieden van een passende stage voor scholieren met verschillend opleidingsniveaus. Op dit moment lopen er naast mij nog 5 andere studenten stage bij deze organisatie.

Meppel Actief & Gezond is niet alleen actief op het gebied van passend sport en beweegaanbod in de wijk creëren, maar de organisatie houdt zich ook bezig met het oplossen van verschillende vraagstukken, zo heeft Cerial Hoevenberg (stageloper) in 2019 een onderzoek gedaan naar de participatie aan parasport in de gemeente Meppel. Meppel Actief & Gezond vond dit onderzoek zo interessant dat ze graag hierop een vervolg onderzoek willen hebben. Dit vervolgonderzoek mag ik gaan uitvoeren. Ik heb de opdracht gekregen om onderzoek te gaan doen naar de toegankelijkheid van openbare sportaccommodaties in de gemeente Meppel voor mindervaliden. In eerste instantie wilde Meppel Actief & Gezond doormiddel van dit onderzoek in kaart brengen welke openbare sportaccommodaties in de gemeente Meppel wel mindervalide vriendelijk zijn en welke niet. Ook was het de bedoeling om deze informatie door te spelen naar de gemeente Meppel zodat zij er mee aan de slag konden gaan. Helaas heb ik wegens de omstandigheden door het corona virus geen kans gehad om de openbare sportaccommodaties van binnenuit te beoordelen, waardoor ik mijn onderzoeksvraag maar voor een gedeelte heb kunnen beantwoorden. Ik heb helaas hierdoor onvoldoende beeld kunnen krijgen van de mate van toegankelijkheid van de openbare sportaccommodaties in de gemeente Meppel voor mindervaliden. Hierdoor zal de informatie in dit verslag waarschijnlijk niet worden doorgespeeld naar de gemeente Meppel.

Om mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moest ik in eerste instantie zowel op theoretisch gebied als in de praktijk onderzoek gaan doen. Zo zou ik eerst alle beschikbare informatie over dit onderwerp raadplegen en waar nodig gebruiken in mijn verslag. Daarna zou ik met een zelf gemaakte checklist langs de verschillende sportaccommodaties gaan om de toegankelijkheid te testen. Helaas heb ik wegens de omstandigheden alleen de buitenkant van de sportaccommodaties kunnen beoordelen.

Door veel onderzoek te doen op theoretisch gebied en het beoordelen van de buitenkant van de sportaccommodaties heb ik toch nog een beeld kunnen schetsen van de toegankelijkheid voor mindervaliden. Doormiddel van mijn bevindingen en mijn conclusie heb ik een (beperkt) advies kunnen opstellen.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inleiding	4
1. Wanneer is iemand mindervalide	5
Oorzaken lichamelijke beperkingen	5
Geestelijke beperking.....	5
Oorzaken geestelijke beperkingen.....	5
2. Wat wordt er verstaan onder openbare sportaccommodaties in het algemeen en welke openbare sportaccommodaties heeft de gemeente Meppel?	7
Binnensportaccommodaties	7
Buitensportaccommodaties	7
3. Welke aanpassingen zijn er mogelijk om een openbare sportaccommodatie zo veilig en toegankelijk mogelijk te maken voor mindervaliden/mensen met een medische beperking?	8
4. Bestaat er een keurmerk voor de toegankelijkheid van mindervaliden/mensen met een medische beperking?	12
Brons.....	12
Zilver	12
Goud.....	12
Platina	13
Het Mulier instituut en Fonds Gehandicaptensport	14
De verschillen en overeenkomsten tussen beide apps.....	14
5. Hoe kan de gemeente Meppel zich aansluiten bij Ongehinderd, en waarom is dit belangrijk?.....	16
6. Zijn openbare sportaccommodaties in de gemeente Meppel voldoende toegankelijk voor mindervaliden/mensen met een medische beperking?	18
Beoordeling openbare sportaccommodaties (buitenkant)	18
7. Conclusie	23
8. Advies	23
Bibliografie	24

Inleiding

Zolang we ons al herinneren draagt sport en bewegen bij aan een hogere kwaliteit van leven, voor zowel mensen met als zonder een beperking. Sport- en beweegparticipatie, sportinfrastructuur en toegankelijkheid zijn voor mensen met een beperking in Nederland echter nog altijd onvoldoende. De toegankelijkheid van sportaccommodaties in Nederland is een belangrijke randvoorwaarde om sport en bewegen voor mensen met een medische beperking mogelijk te maken. (Aller, 2015) De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infrastructuur op het gebied van sporten en bewegen van mindervaliden. Ook is er een voorzichtige toename zichtbaar in het aantal mensen dat deelneemt aan sport- en beweeg activiteiten. Helaas blijft de toegankelijkheid van indoor sportaccommodaties nog achter. Het kan en mag niet zo zijn dat een groot aantal van deze accommodaties simpelweg niet toegankelijk is voor mindervaliden. Als er zo veel binnen sportaccommodaties zijn die niet voldaan aan de eisen, zouden de accommodaties in de gemeente Meppel dan wel voldoen aan de richtlijnen? Om dit te onderzoeken, ga ik zowel op theoretisch gebied als in de praktijk onderzoek doen. (Richtlijnen toegankelijkheid indoor sportaccommodaties , 2015)

1. Wanneer is iemand mindervalide

Om antwoord te krijgen op deze vraag moet je weten wat er allemaal verstaan wordt onder dit begrip. Iedereen weet wel wat de betekenis van het woord 'mindervalide' is, maar het is erg lastig om aan te geven welke aandoeningen er allemaal verstaan worden onder het woord mindervalide. Uit onderzoek blijkt dat iemand mindervalide is als diegene lichamelijk en/of geestelijk licht gehandicapt is. Maar wat wordt er verstaan onder lichamelijke beperkingen en geestelijke beperkingen? En wanneer is iemand licht gehandicapt?

Lichamelijke beperking

Iemand heeft een lichamelijke beperking als deze persoon een motorische handicap, zintuiglijke handicap, spraak en taalhandicap of bewustzijnsstoornis heeft. Als eerste denken veel mensen bij het woord lichamelijke beperking aan iemand die een fysieke handicap heeft, zoals iemand die zijn arm of been mist door bijvoorbeeld een ongeluk. Deze gedachte kloppen maar zoals ik hierboven al vermeld heb, valt er veel meer onder het woord 'lichamelijke beperking'. Vaak zijn dit aandoeningen die mensen niet verwachten bij het woord lichamelijke beperking.

Oorzaken lichamelijke beperkingen

Een lichamelijke beperking kan op talrijke en uiteenlopende manier veroorzaakt zijn, zo kan er sprake zijn van een aangeboren afwijking, ongeval, infectie, ontsteking of een gebrekkige bloedtoevoer. Misvormingen kunnen optreden wanneer baby's worden geboren met rudimentaire of in het geheel geen ledematen, of met andere lichamelijke gebreken die veroorzaakt zijn door overdracht van afwijkende genen van de ouders. Tevens kunnen aangeboren afwijkingen ook ontstaan door een gestoorde ontwikkeling van de foetus ten gevolge van bijvoorbeeld een bepaalde infectie of medicatie. Andere beperkingen zoals verlamming of spasticiteit, kunnen het gevolg zijn van een beperkte bloedtoevoer naar het kind tijdens de bevalling. Maar de meeste lichamelijke gebreken worden later in het leven door mensen opgelopen.

(Lichamelijk gehandicapten , 2016)

Geestelijke beperking

Geestelijke, verstandelijke of mentale handicap is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en vaak ook nooit een normaal niveau zullen bereiken. De persoon heeft moeite met volledig functioneren, in tegenstelling tot leeftijdgenoten door het tekort op cognitief gebied.

Oorzaken geestelijke beperkingen

Er zijn veel verschillende oorzaken mogelijk waardoor iemand een geestelijke beperking heeft, zoals o.a. erfelijkheid, aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel of een traumatische gebeurtenis. In bepaalde gevallen is het moeilijk om de precieze oorzaak te achterhalen. Maar een vaak voorkomende oorzaak is een zuurstoftekort tijdens of na de geboorte, of "accidenteel" zuurstoftekort bij een ongeval bijvoorbeeld.

(Geestelijke gehandicapten , sd)

Als je kijkt naar het verschil in betekenis tussen het woord mindervalide en handicap, dan zie je vooral een verschil in de omvang van de betekenis van beide woorden. Zo heeft iemand die mindervalide is zoals ik al aangaf een lichte geestelijke of lichamelijke beperking. Het woord mindervalide is dus vooral geboden aan iemand met een medische beperking. Terwijl een handicap in ruime betekenis zowel een medische als maatschappelijke beperking is. Alles wat samenleven met de omgeving bemoeilijkt of verhindert en daardoor de maatschappelijke ontwikkeling van het individu in de weg staat, kan een handicap

betekenen. Het begrip handicap is dus veel groter dan alleen medisch.

Wel is het zo dat wanneer iemand een medische erkenning als gehandicapte krijgt dit ongeveer hetzelfde betekend als iemand die mindervalide is. De medische erkenning geeft echter soms wel een verbetering van de maatschappelijke situatie, omdat dit recht geeft op ondersteuning en de persoon zich erkent voelt in zijn situatie.

In het algemeen zorgt een medische handicap vaak voor hindernissen bij het uitvoeren van activiteiten in en deelname aan de samenleving. Deze beperkingen vormen voornamelijk een rem op de individuele ontwikkeling en de integratie in het maatschappelijke leven. (Het verschil tussen een stoornis, beperking en een handicap, sd)

2. Wat wordt er verstaan onder openbare sportaccommodaties in het algemeen en welke openbare sportaccommodaties heeft de gemeente Meppel?

Ik ga mij tijdens dit onderzoek naar de toegankelijkheid voor mindervaliden vooral focussen op de openbare sportaccommodaties in de gemeente Meppel en dan vooral de binnen sportaccommodaties. Ik heb ervoor gekozen om alleen de openbare sportaccommodaties te bekijken omdat ik vind dat sportaccommodaties die beheert of gefinancierd worden door de gemeente en gehuurd of gebruikt kunnen worden door verschillende belanghebbende partijen toegankelijk moeten zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een medische beperking (mindervaliden). Een openbare sportaccommodatie is een accommodatie die gefinancierd wordt door de gemeente en gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. De accommodatie wordt niet specifiek gebruikt door één bepaalde vereniging of organisatie maar kan gereserveerd worden door iedereen die daar belang bij heeft, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het is naar mijn mening dus heel erg belangrijk dat deze openbare sportaccommodaties toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, omdat er veel verschillende doelgroepen zijn die belang hebben bij het huren van zo'n accommodatie. Tevens komt er vaak publiek kijken bij een wedstrijd of een uitvoering. Het is dan noodzakelijk dat ook mindervaliden toegang hebben en op een goede manier de wedstrijd en of uitvoering kunnen bijwonen. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen hoe erg het is als je doordat je bijvoorbeeld in een rolstoel zit niet naar de wedstrijd van bijvoorbeeld je kind kunt kijken. Dit mag natuurlijk nooit voorkomen en daarom ga ik hier onderzoek naar doen.

Als je naar de site van de gemeente Meppel gaat en dan kijkt bij het kopje 'sportaccommodaties' kom je erachter dat de gemeente Meppel in totaal over 14 binnen en buiten sportaccommodaties beschikt. Ik ga tijdens mijn onderzoek vooral aandacht besteden aan de 7 binnensportaccommodaties. Hieronder vind je een lijst met zowel alle binnen- als buitensport accommodaties.

Binnensportaccommodaties

- Sporthal De Eendracht (2 zaaldelen)
- Sport- en wijkcentrum Koedijklanden (3 zaaldelen)
- Sportzaal Het Erf (2 zaaldelen)
- Sportzaal De Aanloop (2 zaaldelen)
- Gymzaal Oosterboer
- Gymzaal Pr. Marijkestraat
- Gymzaal Ezinge

Buitensportaccommodaties

- Sportpark Ezinge, Ezingerweg Meppel
- Sportpark Koedijklanden, Koedijklanden Meppel
- Recreatieplas De Tussenboerslanden, Tussenboersweg Nijeveen
- Leslocatie van Kynologenclub Meppel e.o. Tussenboersweg Nijeveen
- Sportveldencomplex De Tussenboerslanden, Tussenboersweg Nijeveen

(Sportaccommodaties , sd)

3. Welke aanpassingen zijn er mogelijk om een openbare sportaccommodatie zo veilig en toegankelijk mogelijk te maken voor mindervaliden/mensen met een medische beperking?

Als je kijkt naar de mogelijkheden die er zijn om een openbaar gebouw (in dit geval openbare binnensportaccommodaties) toegankelijk te maken voor mindervaliden zijn dit er behoorlijk veel. Natuurlijk heeft niet elke maatregel hetzelfde effect, maar als je kijkt naar de meer ingrijpende maatregelen, dan kom je ook al snel bij ingrijpende effecten. De belangrijkste maatregelen hebben vooral te maken met de toegankelijkheid voor mindervaliden. Hierbij moet je denken aan parkeerplaatsen, entree, Toiletten, lift of traplift en een egale vloer. Voor de veiligheid moeten bijvoorbeeld de deuren die niet automatisch open gaan met stickers beplakt worden. Dit voorkomt dat slechtzienden tegen de deur aanlopen en zich verwonden. Verder moeten alle trappen voldoende leuning hebben zodat mensen die slecht ter been zijn, de mogelijkheid hebben om de trap op te komen. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld voor de toegankelijkheid en de veiligheid van mindervaliden en niet voor het gebruiken van de sportaccommodaties. Hiervoor zijn nog heel veel andere maatregelen die moeten worden genomen. Aan deze maatregelen ga ik niet uitgebreid aandacht besteden, omdat ik van mening ben dat deze maatregelen weinig zin hebben als de aanlooproute en ingang van het gebouw al niet toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Hieronder een lijst van aanpassingen/eisen waaraan de buiten en binnenkant van een openbare binnensportaccommodatie moet voldoen. Al deze aanpassingen worden genomen om de toegankelijkheid voor mindervaliden zo optimaal mogelijk te maken.

Buiten

1. Heeft het gebouw deuren van volledig glas die niet vanzelf open gaan waar slechtziende tegenaan kunnen lopen? (maak bijv. gebruik van stickers).
2. Geen fietsen, reclameborden of andere objecten bij de entree?
3. Is de route naar de entree minimaal 90 cm breed?
4. Zijn de drempels bij de deuren niet hoger dan 2 centimeter (anders een stevige oprijplaat)
5. Heeft de ingang met een trap ook een schuine oprij helling voor een rolstoel?
6. Zit de deurklink niet te hoog voor iemand in een rolstoel of met een scootmobiel? (niet hoger dan 120 cm)
7. Is de deurklink met één hand open te doen?
8. Heeft de accommodatie voldoende parkeermogelijkheden dichtbij of heeft deze eventueel een invalide parkeerplek?
9. Heeft de accommodatie een vlakke weg zonder obstakels van parkeerplek naar ingang voor mensen met krukken, een rolstoel, een rollator of een scootmobiel?
10. Is er een stalling aanwezig voor iemand met een scootmobiel?

Binnen

11. Zijn er aangepaste toiletten in het gebouw aanwezig?
12. Kan iemand in bijvoorbeeld een rolstoel bij de pinautomaat.
13. Is de tribune toegankelijk voor mindervaliden? Heeft de tribune eventueel een speciale plek voor iemand in een rolstoel of scootmobiel.
14. Heeft het gebouw voldoende leuning bij de trap(pen)?
15. Is er een tafel van minimaal 68 cm hoog waar iemand met een rolstoel aan kan zitten?
16. Zijn er laaghangende kapstokken? (niet hoger dan 120 cm)
17. Beschikt het gebouw indien er een trap aanwezig is over een lift of traplift?
18. Is de kleedkamer geschikt voor iemand in een rolstoel?

19. Is de vluchtroute naar buiten aangepast aan mensen met een handicap/beperking?
(Tips voor toegankelijke gebouwen , sd)

Hierbij nog een volledige checklist die gebruikt kan worden om een sportaccommodatie te beoordelen.

Checklist binnensport accommodatie

Accommodatie:

Adres:

Datum:

(buitenkant accommodatie)

Onderdelen	Waar moet het aan voldoen?	Voldaan/niet voldaan
<u>Gehandicapten parkeerplek</u>	Indien er een privaat parkeerterrein voor bezoekers is of indien er meerdere openbare parkeerplaatsen zijn die gereserveerd zijn voor bezoekers van de locatie, dient er minimaal één gehandicaptenparkeerplaats te zijn die voldoet aan de wettelijke criteria. (Verkeersbord E06 of een ander bord met een rolstoelsymbool of duidelijke tekst).	
<u>Aanloop route</u>	Indien er een hoogteverschil in de aanloop route zit van meer dan 3 cm zoals een drempel, stoeprand, opstapje of trap, dan is er ook een hellingbaan, op- en afrit of lift aanwezig om het hoogteverschil op de route te overbruggen.	
<u>Ondergrond (aanlooproute)</u>	Verharde vloerafwerking, waar iemand met een rolstoel, scootmobiel, rollator of krukken makkelijk overheen kan voortbewegen.	
<u>Doorgang (Hoofdroute)</u>	Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90 cm. De minimum breedte is ten minste 80 cm bij een plaatselijke vernauwingen (kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen). Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld een container, doos, vrachtwagen of wegwerkzaamheden.	
<u>Doorgangshoogte</u>	Doorgang vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van minimaal 200 cm.	
<u>Aanzicht entree</u>	De entree is duidelijk herkenbaar vanaf de parkeerplekken of openbare weg doormiddel van het huisnummer of de naam van de accommodatie. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben voor slechtziende mensen. Hierbij moet je aan de volgende kleuren combinaties denken. Wit-zwart, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood,	

	lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleuren zijn: rood-groen en roodzwart.	
<u>Bewegwijzering</u>	Is er goede bewegwijzering naar belangrijke voorzieningen (parkeren, ingang, uitgang en informatie) bevat naast tekst ook pictogrammen.	
<u>Deuren</u> (Indien de entree geen geautomatiseerde deuren heeft, maar de deur handmatig open gedaan moet worden)	De deurklink bevindt zich tussen 90 – 120 cm hoogte, gemeten vanaf de vloer. Tevens mag de deur een openingsweerstand van maximaal 4 kilogram hebben.	
<u>Glazen wand of deur</u>	Iedere glazen wand of deur moet voorzien zijn van contrasterende markering of stickermarkering in eigen huisstijl. Deze markering heeft tenminste een breedte van 40% van de glazen wand of deur.	
<u>Scootmobiel plaats</u>	Een ruimte van 90 x 150 cm bij de entree om een scootmobiel te plaatsen. Binnen 5 meter van de entree is aanbevolen. Tevens wordt een aansluitpunt voor laadstroom aanbevolen.	
Te behalen punten: 10		Behaalde punten:

(binnenkant accommodatie)

Onderdelen	Waar moet het aan voldoen?	Voldaan/niet voldaan
<u>Ondergrond</u> (looproute)	Verharde vloerafwerking, waar iemand met een rolstoel, rollator of krukken makkelijk overheen kan voortbewegen.	
<u>Toiletten</u>	Tenminste 1 toilet die toegankelijk is voor mindervaliden. (vrije draaicirkel, wastafel max 70 cm hoog, handdroger op max 135 cm hoogte en Indien geen automatische bewegingssensor, dan lichtsakelaar op 70 - 135cm hoogte)	
<u>Rolstoelplaatsen</u>	Tenminste 1 plaats op de tribune is een rolstoelplaats. Deze moet minimaal 70 cm breed bij 120 cm lang zijn. Opstelrichting is de zichtrichting naar de wedstrijd of uitvoering toe. Deze plek is duidelijk herkenbaar doormiddel van een bordje met tekst en/of een rolstoelsymbool.	
<u>Bewegwijzering</u>	Is er goede bewegwijzering naar belangrijke voorzieningen (toiletten, uitgang, informatie, kleedkamers, tribune en kantine) bevat naast tekst ook pictogrammen.	
<u>Indien verschillende verdiepingen/etages</u>	Indien er significante hoogte verschillen zijn, is het noodzakelijk dat er een traplift of een lift aanwezig is.	
<u>Trap</u>	De trap beschikt over minimaal één leuning aan allebei de kanten.	

<u>Kleedruimte</u>	De kleedkamer is geschikt voor mindervaliden, zodra deze aan de volgende eisen voldoet. (Vrije draaicirkel van tenminste 120 cm, ten minste één kledinghaakje op 70- 135 cm hoogte te bereiken is, bedien hoogte licht schakelaar 70-135 cm, De zitmogelijkheid heeft twee armleuningen en een zithoogte van 45-50 cm en er is een alarmkoord aanwezig waar maximaal binnen twee minuten op gereageerd wordt).	
<u>Tafel</u> (indien deze aanwezig is)	Er is maximaal 1 tafel in de kantine aanwezig die 68 cm vrije onderrijbare hoogte heeft (voor iemand in een rolstoel) en maximaal 100 cm tafelbladhoogte heeft (optimaal ca 75 cm).	
<u>Stoelen</u> (indien deze aanwezig zijn)	Er is minimaal 1 stoel aanwezig die voldoet aan de volgende eisen. Stoel met rug- en armleuningen en een zithoogte van 45-50 cm.	
<u>Betaalmogelijkheden</u>	Er is in de kantine minimaal 1 pinautomaat aanwezig waar mensen in een rolstoel gemakkelijk bij kunnen komen.	
<u>Informatie</u>	Indien er belangrijke informatie gedeeld wordt, moet dit zowel via beeld als geluid verspreid worden. Dit is noodzakelijk voor dove/en of blinde mensen.	
<u>Vluchtroute</u>	De vluchtroute is duidelijk en goed zichtbaar aangegeven en bevat geen hoogte verschillen meer dan 3 cm (indien dit toch het geval is, is er een hellingbaan, op- en afrit of lift aanwezig om het hoogteverschil op de route te overbruggen.	
Te behalen punten: 12		Behaalde Punten:

(Richtlijn Toegankelijkheid NLKT2019, 2020)

4. Bestaat er een keurmerk voor de toegankelijkheid van mindervaliden/mensen met een medische beperking?

Uit research blijkt dat er inderdaad een keurmerk in Nederland bestaat voor de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Sinds januari 2017 bestaat dit keurmerk voor de toegankelijkheid van gehandicapten en mindervalide. Met deze maatregel moeten chronisch zieken en gehandicapten een gelijke behandeling krijgen. In Nederland zijn dit er volgens de officiële site van het keurmerk ruim 2.5 miljoen. De publieke ruimtes moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking en eventuele hindernissen moeten definitief worden weggehaald.

Het keurmerk was een initiatief van 'ongehinderd', een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. Het keurmerk is mede tot stand gekomen door de samenwerking met verschillende partijen waaronder KNGF geleidehonden.

Voordat een openbare ruimte het keurmerk toegekend krijgt komt er een keurmeester langs die vaststelt of een openbare ruimte goed bereikbaar is voor mensen met een handicap. Zo wordt er gekeken of er een invalidetoilet is, een rolstoel door de entree kan en of er indien nodig een lift of traplift beschikbaar is. Bijna iedereen is bekend met de toegankelijkheid voor rolstoelen, maar niet iedereen met een beperking zit in een rolstoel, zo heb je bijvoorbeeld ook mensen die iets met hun gehoor of zicht hebben. Zo vertelt de Nooij. "Als je slechtziend bent, zie je dus niet dat er bijvoorbeeld een glazen deur voor je staat. Dan bestaat het gevaar dat je er doorheen loopt. "Daarom heeft men bij veel publieke ruimtes stickers en tekst op glazen deuren aangebracht. Dit wordt gedaan zodat de deuren goed zichtbaar zijn voor slechtzienden. Gerard de Nooij, een van de initiatiefnemers van het keurmerk vertelt dat per 1 januari 2017 alle gebouwen met een publieke functie toegankelijk moeten worden voor mensen met een beperking"

De initiatiefnemers van het keurmerk hebben ervoor gekozen om het keurmerk op te delen in 3 niveaus met verschillende criteria's. Deze criteria zijn onder andere gebaseerd op NEN-ISO 21542_2012, de integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018 en uitgebreid ervaringsdeskundigenonderzoek. De verschillende niveaus zijn opgedeeld in Brons, Zilver, Goud en Platina. Elk niveau heeft zijn eigen voorwaarden met hierin gestelde eisen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor dit keurmerk.

Brons

- Basisniveau van toegankelijkheid.
- Voor bestaande gebouwen, ook monumentale gebouwen.
- Haalbaar met geen of kleine aanpassingen.

Zilver

- Eerste stap naar integrale toegankelijkheid.
- Sluit aan bij redelijkheid, geleidelijkheid en basale criteria (Besluit Toegankelijkheid 2017).
- Voor bestaande gebouwen.
- Vaak haalbaar binnen kleinschalig onderhoud.

Goud

- Hoog kwaliteit- en ambitieniveau.
- Voor koplopers in toegankelijkheid.
- Haalbaar binnen grootschalig onderhoud.

Platina

- Volledige en integrale toegankelijkheid.
- Conform NEN-ISO 21542_2012 en ITS2018.
- Nieuwbouw en grootscheepse renovaties.

Heeft u zelf interesse in het toetsen van uw locatie aan de hand van de criteria van het Nederlandse Keurmerk voor Toegankelijkheid. Of heeft u interesse in het ontvangen van het keurmerk? Dan is dat mogelijk op de volgende manier.

Je kunt je aanmelden via de website(<https://keurmerktoegankelijkheid.nl/meld-je-aan/>) of email (info@keurmerktoegankelijkheid.nl). Als je dit hebt gedaan ontvang je vervolgens op basis van het soort locatie, de grootte en de voorzieningen een persoonlijk aanbod voor een keuring. Daarnaast kunt u een keuze maken in de gradatie waarop de locatie getoetst gaat worden(Brons, Zilver, Goud, Platina). Een locatie wordt minimaal op Brons en Zilver getoetst. Uw locatie wordt gekeurd door een keurmeester van Ongehinderd. Na de keuring worden de resultaten verwerkt in een overzichtelijk rapportage. Vervolgens ontvangt u een pasklare adviesrapportage met de bevindingen, de conclusie en praktische verbeteradviezen. Indien het resultaat van de keuring positief is, ontvangt u het Nederlandse keurmerk voor Toegankelijkheid. Naast een officieel certificaat ontvangt u ook een sticker om het keurmerk op uw locatie zichtbaar te maken. Tenslotte wordt u in de app en op de website van Ongehinderd gepresenteerd om zo goed mogelijk vindbaar te zijn voor de gehele doelgroep. (Nederlands keurmerk voor toegankelijkheid , 2019)

Zoals ik hierboven al in het kort verteld heb bestaat er ook een app. Deze app heeft als naam "Ongehinderd" en werkt samen met het keurmerk voor toegankelijkheid. Zodra er een keuring heeft plaats gevonden wordt de locatie zichtbaar gemaakt op de gratis Ongehinderd app en website. De app heeft als functie ervoor zorgen dat mensen met een beperking precies weten in welke gebouwen of op welke locaties ze wel makkelijk kunnen komen en welke niet. Tevens weten de gebruikers hierdoor precies wat ze kunnen verwachten en komen dus niet voor verassingen te staan. De app heeft al meer dan 60.000 gebruikers en dit aantal groeit nog dagelijks. (Ongehinderd, sd)

Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment 88 gemeentes zijn aangesloten bij de website en app van Ongehinderd en er zijn 7 gemeentes die binnenkort zichtbaar zullen zijn op de website en de app van Ongehinderd. Tijdens het onderzoek, kwam ik er achter dat de gemeente Meppel zelf niet is aangesloten bij Ongehinderd. Dit betekent dat de meeste openbare gebouwen, winkels en restaurants niet worden weergegeven op zowel de website als de app. Persoonlijk vind ik dit erg jammer omdat het een gemiste kans is voor zowel de gemeente als voor de eigenaren van een winkel of restaurant.

Ondanks het feit dat gemeente Meppel niet is aangesloten bij Ongehinderd, is het wel mogelijk voor een mindervalide om door het invullen van 10 korte vragen een openbaar gebouw, winkel of restaurant te beoordelen. Door deze mogelijkheid probeert Ongehinderd relevante informatie te verzamelen en op de site tentoon te stellen. Zo staan er op dit moment 6 verschillende accommodaties op de website beschreven die een keer beoordeeld zijn. Zo is bijvoorbeeld BENU apotheek Oosterboer beoordeeld met de maximale 5 sterren en ZIZO Meppel met maar 2 sterren. Het commentaar bij deze beoordeling was: steile hellingbanen en geen rolstoeltoilet.

Het Mulier instituut en Fonds Gehandicaptensport

Het Mulier instituut en fonds gehandicaptensport zijn een samenwerking aangegaan om mensen met een handicap over de toegankelijkheid van sportaccommodaties te informeren.

Dit deed het Mulier instituut door twee jaar geleden de app Sportdrempelvrij te ontwikkelen.

Op de site van uniek sporten kunnen mensen met een beperking in Nederland de toegankelijkheid van hun sportaccommodatie beoordelen. De app en site zijn gekoppeld aan het Databestand Sportaccommodaties van het Mulier instituut, waarin de gegevens van 22.000 sportaccommodaties zijn opgenomen. De beoordelingsfunctie van Sportdrempelvrij is vanaf september 2017 onderdeel van Uniek sporten.

Op de app en website van Uniek Sporten kunnen mensen met een handicap terecht voor ondersteuning bij het vinden en uitoefenen van hun sport. Uniek Sporten, een initiatief van Fonds Gehandicaptensport, werkt samen met sportconsulenten van gemeenten, WMO-lokketen en sportservices door heel Nederland. Op deze manier worden mensen met een handicap zowel online als offline geholpen bij het vinden van hun sport ondersteuning.

Binnen de samenwerking blijkt het Mulier instituut verantwoordelijk voor de landelijke monitoring van de toegankelijkheid van sportaccommodaties. *Hugo van der Poel, Mulier instituut: 'Met de overgang naar Uniek Sporten/FGS voorzien we dat de app wordt opgepikt door de doelgroep en intensief gaat worden gebruikt, zodat we meer inzicht krijgen in de toegankelijkheid van de sportaccommodaties in Nederland'.*

Fonds Gehandicaptensport wil meer inzicht verkrijgen in de toegankelijkheid van sportaccommodaties om zo mede een aanjaagfunctie te kunnen vervullen. *'Wij zijn trots dat we Sportdrempelvrij kunnen integreren in de community Uniek Sporten. De samenwerking met het Mulier Instituut stelt ons in staat om bij te dragen aan het informeren van zowel lokale als landelijke overheid en sportorganisaties over de toegankelijkheid van sportaccommodaties in Nederland. Doordat de beoordelingen door mensen met een handicap worden ingegeven, verwachten we een realistisch beeld te kunnen gaan schetsen van de toegankelijkheid tot sport voor deze doelgroep en geven we de bezoeker van Uniek Sporten direct toegang tot deze belangrijke informatie'* aldus Nike Boor, directeur van Fonds Gehandicaptensport. (TOEGANKELIJKHEID VAN NEDERLANDSE SPORTACCOMMODATIES GEBORGD OP GEHANDICAPTENSPOORTPLATFORM UNIEK SPORTEN, sd)

Als je kijkt op de site van Uniek Sporten, onder het kopje accommodatie beoordelen krijg je een zoekfunctie in beeld. Hierin kun je aangeven op welke woonplaats of postcode je wilt zoeken. Toen ik Meppel intypte kwamen er tot mijn verbazing erg veel sportaccommodaties tevoorschijn. Helaas was het wel zo dat de meeste sportaccommodaties nog niet waren beoordeeld waardoor je alsnog niet weet of deze accommodatie geschikt is voor mindervaliden.

De verschillen en overeenkomsten tussen beide apps

Het verschil in de app van Sportdrempelvrij en Ongehinderd zit hem vooral in het feit dat Sportdrempelvrij alleen gefocust is op het beoordelen van sport gerelateerde accommodaties en Ongehinderd op alle soorten accommodaties, zoals Winkels, restaurant en openbare gebouwen. De bedoeling van allebei de apps is om helderheid en duidelijkheid te geven over de toegankelijkheid van verschillende locaties en accommodaties voor mensen met een handicap. Helaas pakken deze leuke en goede initiatieven op dit moment nog niet heel goed uit in de gemeente Meppel. Dit komt bij de Ongehinderd app door het feit dat de gemeente Meppel niet is aangesloten bij deze app, waardoor de accommodaties niet zichtbaar zijn. Bij de app van Sportdrempelvrij komt dit

doordat bijna alle sportaccommodaties die in de app en op de website worden weergegeven geen of nauwelijks beoordelingen hebben ontvangen. Hierdoor kun je niet zien of deze accommodaties goed toegankelijk zijn voor mensen met een handicap/beperking.

Allebei de apps zijn dus hele goede initiatieven maar werken helaas op dit moment nog niet goed in de gemeente Meppel. Dit komt waarschijnlijk mede doordat veel mensen het bestaan van deze apps nog niet kennen. Om de apps te laten werken in deze gemeente is het noodzakelijk om de apps goed te promoten en zo bekendheid te geven onder de inwoners.

5. Hoe kan de gemeente Meppel zich aansluiten bij Ongehinderd, en waarom is dit belangrijk?

Zoals ik al eerder vermeld heb, heeft de gemeente Meppel zich tot op heden niet aangesloten bij organisatie Ongehinderd. Dit is naar mijn mening een gemiste kans om de gemeente extra toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor mindervaliden. Tevens is het voor zowel de gemeente, als voor eigenaren van een restaurant of winkel erg belangrijk om te weten of hun pand voldoende toegankelijk is voor mindervaliden. Zodra de gemeente zich heeft aangesloten bij Ongehinderd (doormiddel van het afsluiten van een abonnement), worden gebouwen door een getrainde keurmeester getoetst aan de hand van de criteria van het Nederlands keurmerk voor Toegankelijkheid. Tevens krijgt de gemeente een overzichtelijke pagina in zowel de app als op de website. Hiermee wordt er een duidelijk beeld gecreëerd van welke voorzieningen de verschillende locaties bieden voor mensen met een beperking. De nadruk ligt hierbij vooral op de positieve aspecten van de locaties. Voor bezoekers met een beperking is het immers belangrijker om te weten wat wel mogelijk is, in plaats van wat niet. Daarnaast wordt de gemeente aan alle gebruikers van de app en website gepresenteerd in de lijst van 'Ongehinderde gemeenten'.

Hieronder vindt u de voordelen/mogelijkheden m.b.t. het aansluiten bij organisatie Ongehinderd.

Sluit ook met uw gemeente aan bij Ongehinderd en voldoe aan de maatschappelijke taak en wettelijke verplichting om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Ongehinderd biedt hiervoor een pasklare dienstverlening aan. Gebouwen worden door een getrainde keurmeester getoetst aan de hand van de criteria van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. De locaties die door de criteria zijn gekomen, mogen het keurmerk in ontvangst nemen. Mocht het gebouw niet door de keuring komen, dan worden praktische verbeteradviezen in een pasklare adviesrapportage opgeleverd. Tevens worden de gemeente en de getoetste locaties prominent in beeld gebracht in de landelijke app en op de website van Ongehinderd. Hiermee krijgen zowel de gemeente als de eigenaren van winkels en restaurant een goed beeld van de toegankelijkheid beoordeelt door bezoekers. Tevens is het voor bezoekers met een beperking erg belangrijk om te weten wat ze te wachten staat. Dit haalt een stukje onzekerheid weg.

Voordat de gemeente Meppel zich aansluit bij Ongehinderd is het van belang om precies te weten welke dienstverlening Ongehinderd biedt. Ongehinderd biedt een complete dienstverlening aan die bestaat uit een basisaansluiting met optionele uitbreiding. Er is keuze uit verschillende pakketten, gebaseerd op het aantal inwoners binnen de gemeente. Voor meer informatie over de keuze voor een geschikt pakket kunt u contact opnemen met gemeente@ongehinderd.nl.

Het basisabonnement biedt u als gemeente het volgende:

- Toets door een getraind keuringsteam
- Pasklare adviesrapportages
- Overzichtelijke gemeentepagina in de app en op de website
- Weergave van iedere getoetste locatie in app en website
- Stickerembleem 'Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid' voor de locaties die voldoen
- Publieke bekendmaking met lanceringsevent in uw gemeente
- Inwoners en bezoekers van de gemeente delen gemakkelijk ervaringen in de app
- Jaarlijkse check-up van de locaties door de back-office van Ongehinderd
- Herkeuring na twee jaar

Uitbreiding kostenraming

Met de adviesrapportages van Ongehinderd weet u precies welke aanpassingen u kunt

treffen om de toegankelijkheid van de locaties te optimaliseren. Wilt u daarnaast weten hoeveel het kost om deze aanpassing te realiseren? Dit kan door de optie kostenraming aan uw adviesrapportages toe te voegen.

De kostenraming:

- Is een uitbreiding op uw adviesrapportages
- Geeft u zicht op de budgetten die nodig zijn voor het uitvoeren van de verstrekte adviezen
- Helpt u om prioriteiten te stellen en een plan van aanpak op te stellen voor het uitvoeren van aanpassingen.

(Kant en klaar abonnement voor gemeenten, sd)

6. Zijn openbare sportaccommodaties in de gemeente Meppel voldoende toegankelijk voor mindervaliden/mensen met een medische beperking?

Beoordeling openbare sportaccommodaties (buitenkant)

Omdat het wegens de corona maatregelen op dit moment niet mogelijk is om de sportaccommodaties van binnenuit te bekijken heb ik er voor gekozen om de buitenkant van de openbare binnensportaccommodaties te gaan bekijken en deze vervolgens doormiddel van een zelfgemaakte checklist te beoordelen. Ik heb de buitenkant beoordeelt op de toegankelijkheid voor mindervaliden. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld parkeergelegenheden, aanlooproute (zijn er hoogte verschillen?), entree (deuren en drempel).

Hieronder vindt u een beoordeling en een ingevulde checklist van de buitenkant van deze sportaccommodaties.

Accommodatie: Sport- en wijkcentrum koedijklanden (3 zaaldelen)

Adres: Zuiderlaan 197 G , 7944 EE Meppel

Deze sportaccommodatie is gelegen in Meppel en heeft drie zaaldelen. Ik ben hier een aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Deze accommodatie heeft één officiële hoofdingang en aan de zijkant nog een ingang die vooral als nooduitgang dient. De hoofdingang van het Palet is een automatische schuifdeur, waardoor deze dus automatisch open zal gaan. De drempel van de deur is heel minimaal, en zal niet hoger zijn dan 1 cm. Deze zal dus geen moeilijkheden vormen voor bijvoorbeeld een rolstoel. Als je kijkt naar de parkeermogelijkheden, dan kun je zien dat er erg veel parkeergelegenheid is en dat er tevens parkeerplekken zijn voor mindervaliden. Het is dus mogelijk om heel dichtbij de ingang te parkeren. De aanlooproute vanaf deze mindervalide parkeerplek naar de ingang van het palet is ongeveer 10 meter en is erg goed te doen met een rolstoel, rollator of scootmobiel doordat er geen belemmerende hoogteverschillen aanwezig zijn. Tevens is de ondergrond verhard en egaal. Het enige nadeel van deze ingang is dat je eerst door een relatief smalle gang van de school moet, voordat je uiteindelijk bij de gymzalen kunt komen. Deze gang is lastig voor iemand in een rolstoel of met een scootmobiel. Al met al is de buitenkant van deze accommodatie goed toegankelijk voor mindervaliden. Dit komt vooral door de parkeer mogelijkheid, de aanlooproute en de geautomatiseerde schuifdeur.



Accommodatie: Gymzaal Pr. Marijkestraat

Adres: Pr. Marijkestraat 1, 7941 ET Meppel

Deze accommodatie staat in Meppel en heeft één zaaldeel. Ik ben hier een aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Zoals je op de eerste foto kunt zien heeft deze accommodatie één hoofdingang die bestaat uit twee deuren. De deuren zijn niet geautomatiseerd, wat betekent dat ze zelf open gedaan moeten worden. De drempel van de deur is minimaal, naar mijn schatting is deze niet hoger dan de geaccepteerde 3 cm. Dit wil zeggen dat er geen moeilijkheden zullen ontstaan voor mensen in een rolstoel of rollator. De deurklink zit op een goede hoogte, namelijk tussen de aanvaardbare 90 en 120 cm. Als je kijkt naar de parkeergelegenheid dan blijkt dat er genoeg parkeergelegenheid is, maar er zijn geen speciale parkeer voorzieningen voor mindervaliden. Deze parkeerplekken staan echter wel tientallen meters verderop bij Ogterop. De aanlooproute vanaf de parkeerplek naar de ingang is ongeveer 20 tot 30 meter en is redelijk toegankelijk voor mindervaliden. Dit komt mede doordat de tegels hier en daar iets omhoog steken of juist een kuil vormen. Al met al zijn er nog wel een aantal mogelijkheden tot verbetering.



Accommodatie: Sportzaal De Aanloop (2 zaaldelen)

Adres: Woldkade 7A, 7942 AH Meppel.

Deze sportaccommodatie staat in Meppel en heeft twee gymzaaldelen. Ik ben hier een aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Zoals je op de foto's kunt zien heeft deze accommodatie 2 ingangen. Aan beide kanten van het complex één, die leidt naar de gymzaal. Allebei de deuren zijn niet geautomatiseerd, wat betekent dat ze zelf open gedaan moeten worden. De drempel van de deur is minimaal, en zal naar mijn mening geen belemmering zijn voor mensen in een rolstoel, of rollator omdat deze niet hoger is dan 3 cm. Verder kun je op de foto zien dat er zich voor de deuren nog een rooster bevindt. Omdat de gaten van deze roosters minimaal zijn zal dit geen belemmering vormen voor mensen met bijvoorbeeld krukken. Allebei de deurklinken zitten op een goede hoogte voor mensen in een rolstoel, namelijk tussen de 90 en de 120 cm. Als je kijkt naar de parkeergelegenheden dan kun je op de foto zien dat er wel een speciale parkeerplek voor mindervaliden aanwezig is. De aanlooproute vanaf deze parkeerplek tot aan de ingang(en) is ongeveer 30 meter en bestaat voornamelijk uit stoeptegels/klinkers. Het is niet ideaal om vanaf de speciale parkeerplek de stoep op te komen, omdat je eerst een klein stukje over de weg moet lopen om zonder drempel de stoep op te kunnen komen. Dit kan naar mijn mening in sommige gevallen gevaarlijk zijn. Vanaf de stoep is de aanlooproute wel egaal en prima te doen voor bijvoorbeeld een rolstoel. Wel is het zo dat de linker ingang een stuk minder geschikt is voor mensen met een vervoersmiddel dan de rechter ingang. Dit komt doordat de linker aanlooproute naar de ingang een stuk smaller is dan de rechter. Dit is ook

duidelijk te zien op de afbeeldingen. Dit zal geen belemmering vormen voor de doorgang, maar het is wel een stuk lastiger om je rolstoel te keren. In het geval van een scootmobiel is het niet mogelijk.


Al met al gekeken naar de buitenkant, is deze accommodatie nog niet optimaal voor mindervaliden.



Accommodatie: Gymzaal Oosterboer

Adres: K.P. Laan 22a, 7943 CV Meppel

Deze sportaccommodatie staat in Meppel en is gelegen naast een basisschool. De accommodatie heeft één gymzaal die duidelijk verouderd is. Ik ben hier een aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Zoals je kunt zien op de foto's heeft deze accommodatie één hoofdingang die bestaat uit twee deuren. De deuren zijn niet geautomatiseerd, wat betekent dat ze zelf open gedaan moeten worden. De drempel van de deur is minimaal, naar mijn schatting is deze ongeveer 2 cm hoog. Dit wil zeggen dat er geen moeilijkheden zullen ontstaan voor mensen met een rolstoel of rollator. De deurklink zit op een goede hoogte, namelijk tussen de 90 en de 120 cm. Als je kijkt naar de parkeergelegenheden, dan kun je zien dat er geen speciale parkeerplekken zijn voor invaliden. Er zijn aan allebei de kanten van het schoolplein wel parkeergelegenheden, maar deze zijn niet specifiek bedoeld voor deze accommodatie. De aanlooproute vanaf de parkeerplekken aan de achterkant van de accommodatie is ongeveer 50 meter en goed toegankelijk voor iemand met een rolstoel, rollator, scootmobiel en krukken. De ondergrond is betegeld en over het algemeen vlak. Alleen bij de opgang van het schoolplein zit een kleine helling, maar deze helling zorgt niet voor moeilijkheden. Al met al is deze accommodatie gelet op de buitenkant redelijk toegankelijk voor mindervaliden. Maar er zijn nog wel een aantal verbeterpunten.



Accommodatie: Sportzaal Het Erf (2 zaaldelen)

Adres: Atalanta 1, 7943 TA Meppel

Deze sportaccommodatie staat in Meppel, is gelegen in de Oosteboer en heeft twee zaaldelen. De accommodatie heeft meerder sport gerelateerde faciliteiten. Ik ben hier een aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Zoals je op de foto kunt zien bestaat de entree uit een schuifdeur die automatisch open gaat. Het is dus niet nodig om de deur zelf open te doen. Dit is voor mensen in een rolstoel of rollator erg fijn. De drempel bij de ingang is minimaal, ongeveer 1 cm. Dit geeft dus geen belemmering. De aanlooproute vanaf de parkeerplaatsen is vlak en ruim aangelegd. Er zijn geen of nauwelijks drempels of hoogteverschillen. De aanlooproute is dus perfect voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Eventueel zou het hier ook mogelijk zijn om iemand dichtbij af te zetten. Al met al is deze accommodatie vanaf de buitenkant goed toegankelijk voor mindervalide mensen.



Accommodatie: Sporthal De Eendracht (2 zaaldelen)

Adres: Nieuweweg 5, 7948 AA Nijeveen

De Eendracht is een sportaccommodatie in Nijeveen die bestaat uit twee zaaldelen. Ik ben hier een aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Zoals je op de foto's kunt zien heeft deze sportaccommodatie één hoofdingang die bestaat uit twee deuren. De deuren zijn niet geautomatiseerd, wat betekent dat ze zelf opengedaan moeten worden. Voor de deuren ligt een rooster. Dit rooster is zodanig dat het geen negatieve gevolgen zou moeten hebben voor iemand in bijvoorbeeld een rolstoel of met krukken. De drempel van de deur is ongeveer 2 cm hoog waardoor deze geen belemmering zal zijn voor mensen met een rolstoel of rollator. Als je kijkt naar de parkeerplekken dan zie je dat er twee invalide parkeerplaatsen zijn. Deze zijn goed aangegeven met een E06 bord. De looproute van de invalide parkeerplekken naar de entree is ongeveer 25 meter en bestaat over het algemeen uit een vlakke stoep. Zoals je kunt zien op foto nummer 3 is de stoep niet heel erg breed, ongeveer 1 meter doordat er aan de weg kant paaltjes staan. De minimale breedte is 90 cm, dus deze stoep is wel goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met een scootmobiel. Al met al is deze accommodatie vanaf de buitenkant goed toegankelijk voor mindervalide mensen.



Accommodatie: Gymzaal Ezinge

Adres: Ezingeweg 58, 7943 AZ Meppel

In eerste instantie was ik van plan om ook deze accommodatie vanaf de buitenkant te gaan beoordelen. Maar omdat de gymzaal binnen in het complex zit, was het voor mij niet mogelijk deze van buitenaf te beoordelen.

Hierbij de ingevulde checklist van de buitenkant van bovenstaande sportaccommodaties.



7. Conclusie

Als ik terugkijk ben ik over het algemeen tevreden over de sportaccommodaties die ik heb bekeken en getest op de toegankelijkheid voor mindervaliden (buitenkant). Het viel mij vooral op dat bijna alle accommodaties een aanlooproute hebben, die goed te doen is voor iemand die slecht ter been is of bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Wat ik wel opmerkelijk vond, was dat er van de 6 accommodaties die ik bekeken heb er maar 3 zijn die minimaal één invalide parkeerplek hebben. Persoonlijk vind ik het bijzonder dat deze invalide/gehandicapten parkeerplekken niet bij alle openbare gebouwen verplicht zijn. Er zijn immers altijd al parkeerplekken. Dan is het naar mijn mening niet moeilijk om er bij een of meer een officieel EO6 bord te plaatsen. Verder viel het mij op dat 3 van de 6 accommodaties er vanaf de buitenkant er behoorlijk verouderd uitzagen. Tegenwoordig gaan veel deuren van openbare gebouwen automatisch open en hoeft er dus geen moeite gedaan worden om ze open te krijgen. Maar bij deze drie was dit niet het geval. Deze deuren moesten nog zelf open gedaan worden. U zult begrijpen dat dit voor iemand in een rolstoel behoorlijk lastig kan zijn. Natuurlijk begrijp ik dat de gemeente niet heel veel geld kan/gaat investeren in een oud gebouw dat misschien over een aantal jaren moet worden vervangen. Maar ik vind wel dat de gemeente op het gebied van toegankelijkheid op een aantal vlakken nog tekort schiet en hier in de toekomst aan moet werken.

8. Advies

Mijn volgende advies is gebaseerd op datgeen wat ik heb waargenomen tijdens de observatie van de verschillende accommodaties. In dit advies zal ik mijn mening geven over de accommodaties en hier een passend advies voor geven. Dit advies is puur gebaseerd op mijn bevindingen en mijn gedachtegang. Het kan dus zijn dat u hier anders over denkt.

Wat ik als gevolg van mijn bevindingen als advies wil mee geven is het volgende. Allereerst zou ik het een vereiste vinden dat elke accommodatie minimaal één gehandicapten/invalide parkeerplaats heeft. Dit kan gedaan worden door het bord EO6 bij één of meerdere bestaande parkeerplekken te plaatsen. Verder zou ik als advies mee willen geven om alle entree deuren die niet vanzelf open gaan zo te maken dat het voor iemand in een rolstoel net zo makkelijk is om deze deur te openen als voor iemand te voet. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de deurklink extra laag te hangen (ongeveer tussen de 90 en de 100 cm). Verder is het noodzakelijk om een deur te hebben met een maximale openingsweerstand van 4 kg. Anders is het voor iemand in een rolstoel of iemand die een aandoening heeft met zijn/haar armen niet mogelijk om de deur zelfstandig te openen. Als laatste advies zou ik graag mee willen geven dat het handig zou zijn als elke accommodatie beschikt over een overdekte plek waar een scootmobiel, rolstoel of een rollator veilig en droog gestald kan worden. Deze voorziening ben ik namelijk bij geen enkele accommodatie tegen gekomen. Toch kan het voor iemand in een scootmobiel een afweging zijn om wel of niet naar deze accommodatie toe komen. Want waar moet deze scootmobiel anders veilig neergezet worden?

Over het algemeen zijn de accommodaties die ik bekeken heb vanaf de buitenkant wel toegankelijk voor mindervaliden. Maar het kan en moet op sommige punten nog beter. Alleen dan kan er voldaan worden aan alle gestelde eisen die het keurmerk voor de toegankelijkheid stelt. Kortom wil de gemeente Meppel dit keurmerk voor alle openbare binnensport accommodaties in bezit krijgen, dan moet er nog wel wat gebeuren.

Bibliografie

Aller, H. v. (2015). *Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties*. Bunnik: Stichting Onbeperkt Sportief.

Geestelijke gehandicapten . (sd). Opgehaald van Gezondheid:
<https://www.gezondheid.nl/medische-dossiers-aandoeningen/geestelijk-gehandicapten/>

Het verschil tussen een stoornis, beperking en een handicap. (sd). Opgehaald van infonu.nl :
<https://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/84742-het-verschil-tussen-een-stoornis-beperking-en-een-handicap.html>

Kant en klaar abonnement voor gemeenten. (sd). Opgehaald van Ongehinderd :
<https://www.ongehinderd.nl/dienst/gemeente/>

Lichamelijk gehandicapten . (2016, januari 12). Opgehaald van Menselijk Lichaam:
<https://www.menselijklichaam.nl/algemeen/lichamelijk-gehandicapten/>

Nederlands keurmerk voor toegankelijkheid . (2019). Opgehaald van Keurmerktoegankelijkheid:
<https://keurmerktoegankelijkheid.nl/>

Ongehinderd. (sd). Opgehaald van Ongehinderd : <https://www.ongehinderd.nl/>

(2020). *Richtlijn Toegankelijkheid NLKT2019*.

Richtlijnen toegankelijkheid indoor sportaccommodaties . (2015). Opgehaald van kenniscentrumsportenbewegen.nl:
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/publicaties/?richtlijnen-toegankelijkheid-indoor-sportaccommodaties&kb_id=15528&kb_q=richtlijnen%20toegankelijkheid

Sportaccommodaties . (sd). Opgehaald van meppel.nl:
https://www.meppel.nl/Inwoner/Sport_vrije_tijd/Sport/Sportaccommodaties

Tips voor toegankelijke gebouwen . (sd). Opgehaald van zeteenstreepdoordiscriminatie:
<https://www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nl/wie-doen-mee/campagne-meedoen-met-een-handicap/tips-voor-toegankelijke-gebouwen>

TOEGANKELIJKHEID VAN NEDERLANDSE SPORTACCOMMODATIES GEBORGD OP GEHANDICAPTENSPOORTPLATFORM UNIEK SPORTEN. (sd). Opgehaald van mulierinstituut.nl:
<https://www.mulierinstituut.nl/actueel/toegankelijkheid-van-nederlandse-sportaccommodaties-geborgd-op-gehandicaptensportplatform-uniek-sporten/>